



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г.
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 10.299 от 20.02.2024

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода подземного водного объекта.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** По заявке.
6. **Наименование объекта:** Водозаборная скважина с установкой водоподготовки. Новосибирская область, Кочковский район, Черновский сельсовет, д. Букреево Плесо, ул. Советская, 8/2.
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Кочковский район, Черновский сельсовет, д. Букреево Плесо, ул. Советская, 8/2.
8. **Место (адрес) отбора:** Новосибирская область, Кочковский район, Черновский сельсовет, д. Букреево Плесо, ул. Советская, 8/2. Водозаборная скважина с установкой водоподготовки.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол испытаний № 54-00/03482-24 от 19.02.2024г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды
11. **Заключение:** Представленная проба воды подземного водного объекта по исследованным органолептическим показателям, обобщенным показателям, химическим веществам соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды.

врач по коммунальной гигиене, эксперт:

Г.Г. Фролова

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
11	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,64±0,13	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
12	Цветность	градус	2,10±0,63	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:
Е.Ю. Дебус, Техник

Конец протокола испытаний № 54-00/03482-24 от 19.02.2024