



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Адрес места нахождения (юр. адрес):
630099, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
Тел/факс: 8(383) 224-58-38;
Тел.: 8(383) 224-00-10
E-mail: cgnsso@cn.ru



RA.RU.510117



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 25372 от 14 декабря 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Черновское"
1.2	Адрес	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №4918/23 от 24.11.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Черновское"
2.2	Адрес объекта	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24 (р-он местонахождения: Кочковский р-н)
3	Сведения об образце	
3.1	Место (адрес) отбора	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Черновка с, Юбилейная ул, д. 5, скважина
3.2	Наименование	1. Питьевая вода
3.3	Код	026272.БРС.03.12.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная стерильная бутылка, ПЭТ, стеклянная банка
3.7	Объём партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	1,5; 1,0; 1,5; 2,0
3.9	Дата и время отбора	3 декабря 2020 г. 08 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего; наименование организации	директор Полянский С.П., МУП ЖКХ "Черновское"
3.11	Условия доставки	Автотранспортом
3.12	Условия отбора	Наличие консервантов: Температура: °C Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C pH воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	3 декабря 2020 г. 14 Час 25 Мин
3.15	НД на метод отбора	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.



Лицо, утвердившее
протокол

И.О.Крыласова

(ФИО)

(подпись)

Заведующая отделением приема проб
(должность)

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Новосибирск г, Ядринцевская ул, д. 69				
Номер направления:	ПЗ 269757				
Наименование пробы:	1. Питьевая вода				
Код пробы	026272.БРС.03.12.2020				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.	15	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:	9 декабря 2020 г.	
Средства измерений: Альфа-бета радиометр УМФ-2000 Св. № 571402 от 22.05.2020 по 22.05.2021					

Определяемые показатели	Удельная активность		Ед. изм	НД на методы исследований
	Результаты исследований, неопределенность	Допустимый уровень		
суммарная альфа-радиоактивность	$\leq 0,08$	не более 0,20	Бк/кг	МВИ НПП "Доза", 2005-05
суммарная бета-радиоактивность	$0,16 \pm 0,02$	не более 1,00	Бк/кг	МВИ НПП "Доза", 2005-05

Дополнительные сведения:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Новосибирск г, Ядринцевская ул, д. 69				
Номер направления:	ПЗ 269759				
Наименование пробы:	1. Питьевая вода				
Код пробы	026272.БРС.03.12.2020				
Объем (количество) пробы:	1,0 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.		15	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:	7 декабря 2020 г.	
Средства измерений: Комплекс универсальный спектрометрический "Спектр-1С" Св. № 4/420-0378-20 от 17.03.2020 до 17.03.2021					

Определяемые показатели	Удельная активность		Ед. изм	НД на методы исследований
	Результаты исследований, неопределенность	Уровень вмешательства		
радон-222	$8,14 \pm 5,75$	не более 60	Бк/кг	МР ГП ВНИИФТРИ, 1997 г.

Дополнительные сведения:

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 269756				
Объем (количество) пробы:					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.	14	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:	4 декабря 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
026272.БРС.03.12.2020	1. Питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	не более 50	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 269760				
Объем (количество) пробы:					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.	14	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:	14 декабря 2020 г.	

Средства измерений: Анализатор вольтамперометрический ТА-2 Св. № 563912 от 06.05.2020 до 06.05.2021; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНІТ 30 мл Св. № 566281 от 18.05.2020 до 18.05.2021; Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматек-Кристалл 5000" исполнение 2 Св. № 3101/20/1093 от 03.06.2020 до 03.06.2021; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЗ-5400В Св. № 573770 от

Протокол лабораторных исследований № 25372 от 14 декабря 2020 г.	Код формы: Ц.7.02, издание 5 Лист 2 из 3
---	---

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Новосибирск г, Ядринцевская ул, д. 69				
Номер направления:	ПЗ 269757				
Наименование пробы:	1. Питьевая вода				
Код пробы	026272.БРС.03.12.2020				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.		15	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:	9 декабря 2020 г.	
Средства измерений: Альфа-бета радиометр УМФ-2000 Св. № 571402 от 22.05.2020 по 22.05.2021					

Определяемые показатели	Удельная активность		Ед. изм	НД на методы исследований
	Результаты исследований, неопределенность	Допустимый уровень		
суммарная альфа-радиоактивность	$\leq 0,08$	не более 0,20	Бк/кг	МВИ НПП "Доза", 2005-05
суммарная бета-радиоактивность	$0,16 \pm 0,02$	не более 1,00	Бк/кг	МВИ НПП "Доза", 2005-05

Дополнительные сведения:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Новосибирск г, Ядринцевская ул, д. 69				
Номер направления:	ПЗ 269759				
Наименование пробы:	1. Питьевая вода				
Код пробы	026272.БРС.03.12.2020				
Объем (количество) пробы:	1,0 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.	15	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:	7 декабря 2020 г.	
Средства измерений: Комплекс универсальный спектрометрический "Спектр-1С" Св. № 4/420-0378-20 от 17.03.2020 до 17.03.2021					

Определяемые показатели	Удельная активность		Ед. изм	НД на методы исследований
	Результаты исследований, неопределенность	Уровень вмешательства		
радон-222	$8,14 \pm 5,75$	не более 60	Бк/кг	МР ГП ВНИИФТРИ, 1997 г.

Дополнительные сведения:

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 269756				
Объем (количество) пробы:					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.	14	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:	4 декабря 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
026272.БРС.03.12.2020	1. Питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	не более 50	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 269760				
Объем (количество) пробы:					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.	14	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:	14 декабря 2020 г.	

Средства измерений: Анализатор вольтамперометрический ТА-2 Св. № 563912 от 06.05.2020 до 06.05.2021; Дозатор автоматический одноканальный ВЮНІТ 30 мл Св. № 566281 от 18.05.2020 до 18.05.2021; Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматек-Кристалл 5000" исполнение 2 Св. № 3101/20/1093 от 03.06.2020 до 03.06.2021; Спектрофотометр ПромЗКОлаб/ПЗ-5400В Св. № 573770 от

Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.02, издание 5
№ 25372 от 14 декабря 2020 г.	Лист 2 из 3

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
026272.БРС.03.12.2020	1. Питьевая вода				
	Перманганатная окисляемость	3,8±0,4	не более 5,0	мг/дмЗ	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
	Массовая концентрация фторидов	0,59±0,02	не более 1,5	мг/дмЗ	ГОСТ 4386-89
	Массовая концентрация цианидов	<0,01	не более 0,07	мг/дмЗ	ГОСТ 31863-2012
	Фенольный индекс	<0,0005	не более 0,25	мг/дмЗ	ПНДФ 14.1.2:4.182-02
	массовая концентрация ГХЦГ и его изомеров	<0,1	не более 0,002	мкг/дмЗ	ГОСТ 31858-2012
	Массовая концентрация ДДТ и его метаболитов	<0,1	не более 0,1	мкг/дмЗ	ГОСТ 31858-2012
	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	<0,005	не более 0,04	мг/дмЗ	МУ МЗ СССР 1541-76
	Массовая концентрация мышьяка	<0,005	не более 0,01	мг/дмЗ	МУК 4.1.1510-03
	Хром (6+)	<0,025	не более 0,05	мг/дмЗ	ГОСТ 31956-2013
	АПав	<0,025	не более 0,5	мг/дмЗ	ГОСТ 31857-2012

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Адрес места нахождения (юр. адрес):
630099, Россия, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
Тел/факс: 8(383) 224-58-38;
Тел.: 8(383) 224-00-10
E-mail: cgnsso@cn.ru



RA.RU.510117



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 25371 от 14 декабря 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Черновское"
1.2	Адрес	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №4918/23 от 24.11.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Черновское"
2.2	Адрес объекта	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24 (р-он местонахождения: Кочковский р-н)
3	Сведения об образце	
3.1	Место (адрес) отбора	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Букреево Плесо д, Чумова ул, скважина
3.2	Наименование	2. Питьевая вода
3.3	Код	026274.БРС.03.12.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная стерильная бутылка, ПЭТ, стеклянная банка
3.7	Объем партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1,5; 1,0; 1,5; 2,0 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	3 декабря 2020 г. 08 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего; наименование организации	директор Полянский С.П., МУП ЖКХ "Черновское"
3.11	Условия доставки	Автотранспортом
3.12	Условия отбора	Наличие консервантов: Температура: °C Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C pH воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	3 декабря 2020 г. 14 Час 25 Мин
3.15	НД на метод отбора	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Лицо, утвердившее
протокол:

И.О.Крыласова

(ФИО)

(подпись)

Заведующая отделением приема проб
(должность)



РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Новосибирск г, Ядринцевская ул, д. 69				
Номер направления:	ПЗ 269762				
Наименование пробы:	2. Питьевая вода				
Код пробы	026274.БРС.03.12.2020				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.		15	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:	8 декабря 2020 г.	
Средства измерений: Альфа-бета радиометр УМФ-2000 Св. № 571402 от 22.05.2020 до 22.05.2021					

Определяемые показатели	Удельная активность		Ед. изм	НД на методы исследований
	Результаты исследований, неопределенность	Допустимый уровень		
суммарная альфа-радиоактивность	<0,02	не более 0,20	Бк/кг	МВИ НПП "Доза", 2005-05
суммарная бета-радиоактивность	0,10±0,02	не более 1,00	Бк/кг	МВИ НПП "Доза", 2005-05

Дополнительные сведения:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Новосибирск г, Ядринцевская ул, д. 69				
Номер направления:	ПЗ 269763				
Наименование пробы:	2. Питьевая вода				
Код пробы	026274.БРС.03.12.2020				
Объем (количество) пробы:	1,0 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.		15	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:		7 декабря 2020 г.
Средства измерений: Комплекс универсальный спектрометрический "Спектр-1С" Св. № 4/420-0378-20 от 17.03.2020 до 17.03.2021					

Определяемые показатели	Удельная активность		Ед. изм	НД на методы исследований
	Результаты исследований, неопределенность	Уровень вмешательства		
радон-222	7,07±5,87	не более 60	Бк/кг	МР ГП ВНИИФТРИ, 1997 г.

Дополнительные сведения:

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 269761				
Объем (количество) пробы:					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.	14	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало: 3 декабря 2020 г.	Окончание:		4 декабря 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
026274.БРС.03.12.2020	2. Питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	не более 50	КОЕ/1 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	630099, НСО, Новосибирск г, Фрунзе ул, д. 84				
Номер направления:	ПЗ 269764				
Объем (количество) пробы:					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 декабря 2020 г.		14	час	25 мин
Даты проведения исследований	Начало:	3 декабря 2020 г.	Окончание:		14 декабря 2020 г.
Средства измерений: Анализатор вольтамперометрический ТА-2 Св. № 563912 от 06.05.2020 до 06.05.2021; Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматек-Кристалл 5000" исполнение 2 Св. № 3101/20/1093 от 03.06.2020 до 03.06.2021; Спектрофотометр ПромЭкоЛаб/ПЗ-5400В Св. № 573770 от 16.06.2020 до 16.06.2021; Анализатор жидкости "Флюорат-02-1" Св. № 60Е788 от 22.10.2020 до					
Протокол лабораторных исследований			Код формы: Ц.7.02, издание 5		
№ 25371 от 14 декабря 2020 г.			Лист 2 из 3		

22.10.2021

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
026274.БРС.03.12.2020	2. Питьевая вода				
	Перманганатная окисляемость	3,1±0,3	не более 5,0	мг/дмЗ	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Массовая концентрация фторидов	0,88±0,03	не более 1,5	мг/дмЗ	ГОСТ 4386-89
	Массовая концентрация цианидов	<0,01	не более 0,07	мг/дмЗ	ГОСТ 31863-2012
	Фенольный индекс	<0,0005	не более 0,25	мг/дмЗ	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	АПав	<0,025	не более 0,5	мг/дмЗ	ГОСТ 31857-2012
	массовая концентрация ГХЦГ и его изомеров	<0,1	не более 0,002	мкг/дмЗ	ГОСТ 31858-2012
	Массовая концентрация ДДТ и его метаболитов	<0,1	не более 0,1	мкг/дмЗ	ГОСТ 31858-2012
	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	<0,005	не более 0,04	мг/дмЗ	МУ МЗ СССР 1541-76
	Массовая концентрация мышьяка	<0,005	не более 0,01	мг/дмЗ	МУК 4.1.1510-03
	Хром (6+)	<0,025	не более 0,05	мг/дмЗ	ГОСТ 31956-2013

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

