



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Ордынском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261

тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru

ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 448/000455 от 22.04.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 1.1.Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Водопровод МУП ЖКХ "Черновское".
7. **Адрес объекта:** 632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; 632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Букреево Плесо д, Чумова ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол испытаний № 477 от 19.04.2022г., выдан ИЛЦ Филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, СанПиН 2.1.3684-21; Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:**

Исследованная, по бактериологическим показателям, данная проба питьевой
воды соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий." и разделу III
СанПиН 1.2.3685-21" Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Исследованная, по санитарно - гигиеническим показателям, данная проба
питьевой воды не соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий." и разделу III СанПиН 1.2.3685-21" Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (т.к. показатели общая жесткость, железо, цветность, мутность при 540нм превышают допустимые уровни).

врач по общей гигиене, эксперт:

В. В. Хмелькова.

Адрес места осуществления деятельности:
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «
 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В
 ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 в Ордынском районе)
 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д. 7;
 Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер
 записи в реестре
 аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Дятлова Е.А.
 19 апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 477 от 19 апреля 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Черновское"
1.2	Юридический адрес*	632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632493, НСО, Кочковский р-н, с.Чернаково, ул. Полевая 24
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №99 от 16.03.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000938.БС.22.03.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	1.1.Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л : 1,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	21 марта 2022 г. 13:30 - 14:10
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопровод МУП ЖКХ "Черновское"; 632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24 (р-он местонахождения: Кочковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Букреево Плесо д, Чумова ул, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 99 от 21.03.2022
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	21 марта 2022 г. 18 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 051097				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 марта 2022 г.	18	час	10	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	22 марта 2022 г.	Окончание:	23 марта 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000938.БС.22.03.2022 1. 1. Питьевая вода			
ОКЕ	не обнаружены	КОЕ / 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 051098				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 марта 2022 г.	08	час	30	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	22 марта 2022 г.	Окончание:	4 апреля 2022 г.	

Средства измерений: Весы лабораторные электронные СЕ224-С Св. № С-НН/13-08-2021/86890145 от 13.08.2021 до 13.08.2022; Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/25-08-2021/89077572 от 25.08.2021 до 25.08.2022; Анализатор ТА - 2 Св. № С-НН/30-08-2021/90127199 от 30.08.2021 до 30.08.2022; Анион 4150 Св. № С-НН/30-08-2021/90127207 от 30.08.2021 до 30.08.2022; ФЛЮОРАТ 02-ЗМ Св. № С-НН/22-12-2021/119817684 от 22.12.2021 до 22.12.2022


Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000938.БС.22.03.2022 1. 1. Питьевая вода			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	42,94±8,59	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при 540 нм	3,49±0,70	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	0,42±0,08	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Марганец	менее 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Нитраты	0,88±0,18	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Сульфаты	184,02±18,40	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фтор	менее 0,05	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Нитриты	0,027±0,014	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,26±0,05	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
водородный показатель - рН	7,59±0,04	единицы рН	РД 52.24.495-2017
Общая жесткость	13,0±2,0	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
Хлориды	112,3±2,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Кальций	141,48±15,56	мг/дм ³	РД 52.24.403-2018
щелочность	7,06±0,85	ммоль/дм ³	ГОСТ Р 31957-2012
Минерализация (Сухой остаток)	706,9±9,9	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012)
Вор	0,34±0,06	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95 (издание 2010)
Медь	менее 0,005	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
Свинец	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
Цинк	0,0012±0,0004	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статист
(должность)


(подпись)

Л.А. Довженко
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Адрес места осуществления деятельности: ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ « ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе) 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7; Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru	Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512085
---	--



УТВЕРЖДАЮ :
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Соловьева О.Б.
 23 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 478 от 23 марта 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Черновское"
1.2	Юридический адрес*	632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632493, НСО, Кочковский р-н, с.Чернаково, ул. Полевая 24
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №99 от 16.03.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000939.Б.22.03.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	2.2. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стекланный флакон
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	21 марта 2022 г. 13:30 - 14:10
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопровод МУП ЖКХ "Черновское"; 632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24 (р-он местонахождения: Кочковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Букреево Плесо д, Чумова ул, колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 99 от 21.03.2022
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	21 марта 2022 г. 18 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 051099				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 марта 2022 г.	18	час	10	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	21 марта 2022 г.	Окончание:	23 марта 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000939.Б.22.03.2022 2.2. Питываемая вода			
ОКБ	не обнаружены	КОЕ / 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статист
(должность)


(подпись)

Л.А. Довженко
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Букрес 222

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Ордынском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)
Орган инспекции № RA.RU.710008
пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261
тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru
ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 449/000456 от 22.04.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** 2.3. Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Водопровод МУП ЖКХ "Черновское".
7. **Адрес объекта:** 632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Черновка с, Школьная ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол испытаний № 479 от 23.03.2022г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, СанПиН 2.1.3684-21; Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:**

Исследованная, по бактериологическим показателям, проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III " СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" .

врач по общей гигиене, эксперт:

В. В. Хмелькова.

Адрес места осуществления деятельности:
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «
 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В
 ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 в Ордынском районе)
 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д. 7;
 Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер
 записи в реестре
 аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Соловьева О.Б.
 23 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 479 от 23 марта 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Черновское"
1.2	Юридический адрес*	632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632493, НСО, Кочковский р-н, с. Чернаково, ул. Полевая 24
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №99 от 16.03.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000940.Б.22.03.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	2.3. Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянный флакон
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	21 марта 2022 г. 13:30 - 14:10
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопровод МУП ЖКХ "Черновское"; 632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24 (р-он местонахождения: Кочковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Черновка с, Школьная ул, колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 99 от 21.03.2022
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	21 марта 2022 г. 18 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

Протокол испытаний № 479 от 23 марта 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.7.0 1(издание 5)

Действует с 14.12.2021

стр. 1 из 2

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 051100				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 марта 2022 г.	18	час	10	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	22 марта 2022 г.	Окончание:	23 марта 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000940.Б.22.03.2022 2.3. Питьевая вода			
ОКВ	не обнаружены	КОЕ / 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статист
(должность)

(подпись)

Л.А. Довженко
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Ордынском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)
Орган инспекции № RA.RU.710008
пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261
тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru
ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 600/000607 от 22.06.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Водопровод МУП ЖКХ "Черновское".
7. **Адрес объекта:** 632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; 632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Черновка с, Новая ул.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол испытаний № 1779 от 22.06.2022г., выдан ИЛЦ Филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, СанПиН 2.1.3684-21; Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:**
Исследованная, по данным бактериологическим и санитарно - гигиеническим
показателям, данная проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и
разделу III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания".

врач по общей гигиене, эксперт:

Хмелькова

В. В. Хмелькова.

Адрес места осуществления деятельности:
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «
 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В
 ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 в Ордынском районе)
 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7;
 Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер
 записи в реестре
 аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ :
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Дятлова Е.А.
 22 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1779 от 22 июня 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Черновское"
1.2	Юридический адрес*	632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632493, НСО, Кочковский р-н, с.Чернаково, ул. Полевая 24
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №179 от 03.06.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	003793.БС.10.06.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л : 1,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	10 июня 2022 г. 10:15 - 10:25
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопровод МУП ЖКХ "Черновское"; 632493, НСО, Кочковский р-н, Черновка с, Полевая ул, д. 24 (р-он местонахождения: Кочковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632493, Новосибирская область, Кочковский р-н, Черновка с, Новая ул, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Березняк О. А., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) № 179 от 10.06.2022
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 июня 2022 г. 12 Час 40 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 052673				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 июня 2022 г.	12	час	40	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	10 июня 2022 г.	Окончание:	14 июня 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
003793.БС.10.06.2022 Питьевая вода			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0		МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКВ)	не обнаружены	КОЕ / 100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 052674				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 июня 2022 г.	13	час	10	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	10 июня 2022 г.	Окончание:	21 июня 2022 г.	

Средства измерений: Весы лабораторные электронные СЕ224-С Св. № С-НН/13-08-2021/86890145 от 13.08.2021 до 13.08.2022; Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/25-08-2021/89077572 от 25.08.2021 до 25.08.2022; Анализатор ТА - 2 Св. № С-НН/30-08-2021/90127199 от 30.08.2021 до 30.08.2022; Анион 4150 Св. № С-НН/30-08-2021/90127207 от 30.08.2021 до 30.08.2022; ФЛЮОРАТ 02-3М Св. № С-НН/22-12-2021/119817684 от 22.12.2021 до 22.12.2022


Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
003793.БС.10.06.2022 Питьевая вода			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при 540 нм	менее 0,58	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	0,17±0,03	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Марганец	менее 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Нитраты	0,32±0,06	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Сульфаты	123,05±12,31	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фтор	0,12±0,02	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Нитриты	0,015±0,008	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,19±0,04	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
водородный показатель - рН	7,09±0,04	единицы рН	ВД 52.24.495-2017
Общая жесткость	5,05±0,76	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
Хлориды	156,7±2,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Кальций	72,34±7,96	мг/дм ³	ВД 52.24.403-2018
щелочность	3,61±0,43	ммоль/дм ³	ГОСТ Р 31957-2012
Минерализация (Сухой остаток)	729,4±10,2	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Нефтепродукты	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012)
Бор	0,16±0,04	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95 (издание 2010)
Медь	менее 0,005	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
Свинец	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012
Цинк	менее 0,0005	мг/дм ³	ГОСТ 31866 - 2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
гигиене труда
(должность)


(подпись)

Т.А. Зырянова
(ФИО)